


Согласовано: Начальник ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области  « 11 » 10 2024 г	Утверждаю: Временно исполняющий обязанности директора МП «Соловьевское»  Яшин А.В. « 11 » 10 2024 г
--	---

Программа (план)
 производственного контроля за соблюдением
 санитарных правил и норм на объекте водоснабжения
 2024 г-2029 г

Наименование объекта: Водозабор п. Соловьевка

(указать населенный пункт)

Место нахождения водозабора: Оренбургская Область, Оренбургский район, п. Соловьевка

(субъект РФ, муниципальный район, населенный пункт)

Наименование юридического лица (ресурсоснабжающей организации) Муниципальное предприятие «Соловьевское» муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Юридический адрес: 460524 Оренбургская область Оренбургский район п. Соловьевка, ул. Центральная 32А

ИНН 5638029747

Код ОКТМО населенного пункта 53634454

Код ОКАТО 53234854001

Численность населения, пользующихся водой из данного источника водоснабжения, чел. 613

Наличие (отсутствие) санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ зон санитарной охраны и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам № 56.02.06.000.Т.00293.07.10 от 08.10.2010

(указать номер заключения и дату)

1. Перечень официальных изданных санитарных правил, наличие которых необходимо на объекте.

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

- эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
 - ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».
 - ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

Временно исполняющий обязанности директора МП «Соловьевское» Яшин А.В.

(ФИО, должность ответственного лица)

3. Объекты производственного контроля, вид лабораторных и инструментальных исследований, объем и кратность исследований, форма учета и отчетности, ответственные за организацию.

	Место отбора проб воды	Перечень показателей определяемых в исследуемой воде	Кратность	Кол-во проб СанПиН 2.1.3684-21	Вид документа	Ответственный
1. Контроль за качеством воды в источниках водоснабжения (в местах водозабора и зонах санитарной охраны)	Источник водоснабжения (поверхностный, подземный)					ФИО
	1. Скважина № 1 географические координаты (град, мин, сек.); 51° 49' 0" 54° 57' 16" 2. Скважина № 2 географические координаты (град, мин, сек.); 51° 48' 59" 54° 57' 17" 3. Скважина № 3 географические координаты (град, мин, сек.); 51° 49' 1" 54° 57' 15"	Микробиологические показатели	4 (по сезонам года)	9	результаты лабораторных исследований	Яшин А.В.
		Органолептические показатели	4 (по сезонам года)	9	результаты лабораторных исследований	
		Радиология	1 раз в год	3	результаты лабораторных исследований	
		Обобщенные показатели	4 (по сезонам года)	9	результаты лабораторных исследований	
		Неорганические и органические в-ва	1 раз в год	3	результаты лабораторных исследований	
3. Контроль за качеством питьевой воды в распределительной сети	Распределительная сеть			Кол-во проб СанПиН 2.1.3684-21		
	географические координаты (град, мин, сек.); адрес точки отбора проб воды 1. улица Дачная зд. 5	Микробиологические показатели: ОКБ, e.coli	ежемесячно	24	результаты лабораторных исследований	Яшин А.В.

	51° 48' 39" 54° 57' 11" 2.улица Набережная 15 51° 48' 26" 54° 57' 2"	ОМЧ, колифаги, энтерококки				
		Органолептические показатели (запах, привкус. Цветность, мутность)	ежемесячно	24	результаты лабораторных исследований	

4. Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды согласно СанПиН 1.2.3685-21(раздел 3)

№ п/п	Перечень контролируемых показателей	Метод определения	Шифр
Органолептические показатели			
1	Запах (баллы)	ГОСТ3351-74	
2	Привкус (баллы)	ГОСТ3351-74	
3	Цветность (градусы)	ГОСТ3351-74	
4	Мутность	ГОСТ3351-74	
5	Остаточный хлор	в случае проведения водоподготовки	
Обобщенные показатели			
1	рН	Инструкция рН	
2	Сухой остаток	ГОСТ 18164-72	
3	Жесткость (моль/л)	ГОСТ 4151-72	
4	Окисляемость(мг/л)	ИСО 5467-93	
5	Нефтепродукты(мг/л)	МУ «Санитарная охрана от загрязнения нефтью»	
6	ПАВ (мг/л)	ГОСТ Р 51211-98	
Неорганические вещества			
1	Алюминий (мг/л)	ГОСТ 18165-89	
2	Барий (мг/л)		
3	Бериллий (мг/л)		
4	Бор (мг/л)	ГОСТ 51210-98	
5	Железо (мг/л)	ГОСТ 4011-72	
6	Кадмий (мг/л)		
7	Марганец (мг/л)	ГОСТ 4974-72	
8	Медь (мг/л)	ГОСТ 4388-72	
9	Молибден (мг/л)	ГОСТ 18308-72	
10	Мышьяк (мг/л)	ГОСТ 4152-89	
11	Никель (мг/л)	Методы исследования качества воды водоемов.	
12	Нитраты (мг/л)	ГОСТ 18826-73	
13	Ртуть (мг/л)	МУК 4.1.005-4.1.008-94	
14	Свинец (мг/л)	ГОСТ 18293-72	
15	Селен (мг/л)		

16	Стронций (мг/л)		
17	Сульфаты (мг/л)	ГОСТ 4389-72	
18	Фториды (мг/л)	ГОСТ 4386-89	
19	Хлориды (мг/л)	ГОСТ 4245-72	
20	Хром (мг/л)	Методы исследования качества воды водоемов.	
21	Цианиды (мг/л)		
22	Цинк (мг/л)	ГОСТ 18293-72	
23	Аммиак (мг/л)	ГОСТ 4192-82	
Органические вещества			
1	2,4-Д	РД 1541-76	
2	ГХЦГ	РД 1541-76	
Микробиологические показатели			
1	Escherichia e.coli	МУК 4.2.1018-01	
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	МУК 4.2.1018-01	
5	Энтерококки	МУК 4.2.1018-01	
Радиологические показатели			
1	удельная активность радона	МР 2.6.1.0064-12	
2	удельная эффективная альфа - радиактивность	МР 2.6.1.0064-12	
3	удельная эффективная бета – радиактивность	МР 2.6.1.0064-12	

Контроль за качеством питьевой воды осуществляется в соответствии требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5.Наименование и адрес организации осуществляющей исследования по производственному контролю: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», г. Оренбург, ул. 60 лет Октября 2/1

6.Перечень должностей работников, подлежащих предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке в соответствии Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №29н от 28.01.2021 «Порядок проведения обязательных

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации»; Приказа МЗ РФ от 29 июня 2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

№ п/п	Наименование должностей	Кол-во человек	Кратность медосмотра	Гигиеническая аттестация	Вид документа	Ответственный исполнитель
1	Слесарь	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	Медицинская книжка	Яшин Александр Валерьевич

7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды производства.

План санитарно-оздоровительных мероприятий на 2024-2029 годы.

Наличие договоров на проведение дератизационных работ (акты выполненных работ с контролем эффективности проводимых работ).

Перечень возможных аварийных ситуаций связанных с:

- нарушением технологии очистки воды и подачи её населению;
- загрязнением источников водоснабжения;
- угрозой подачи населению загрязнённой воды;
- загрязнением окружающей среды

При несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:

выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой;

отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;

максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;

информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой и горячей воды.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен **информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды)** территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о :

возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения *аварийных ситуаций или технических нарушений*, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения;

каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети".

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, обязан **немедленно** принять меры по устранению ситуаций.

При вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающими население питьевой и горячей водой, должна проводиться их **промывка и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем** качества и безопасности питьевой и горячей воды.

Промывка и дезинфекция сети считается законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам.

Примечание: Владельцы водопроводов являются ответственными за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля и обязаны представлять информацию в ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 1 раз в год.